

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr 13 / 11

Potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych przez elektroniczne urządzenie alarmowe.
Zaświadcza się, że produkowane seryjnie urządzenie, występujące pod nazwą:

Centrala alarmowa MC 16 / 32

produkowane i przedstawione do oceny przez Firmę :

STEKOP S.A.
ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa

po analizie dostarczonych:

1. Dokumentacji technicznej wyrobu
2. Dokumentacji z badań z Laboratoriów Badawczych

spełnia wymogi zawarte w Kryteriach Kwalifikacyjnych, opartych na wybranych wymaganiach z dokumentów normatywnych:

1. PN-93/E-08390-14:1993 Systemy alarmowe-Wymagania ogólne-Zasady stosowania
2. PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe-Badania środowiskowe

W oparciu o Procedurę Nr 13 - "Wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych",

urządzenie zakwalifikowano do: **KLASY „ S ”** (wg PN-93/E-08390-14:1993),

Warunki dodatkowe i uwagi : brak


Zmiany parametrów, konstrukcji i materiałów użytych do produkcji urządzenia, powodują konieczność ponownej oceny i muszą być zgłoszone natychmiast do ZRTOM „TECHOM”.

Świadectwo jest ważne od dnia 31 marca 2011 r. do dnia 30 marca 2014 r.

Warszawa 31 marca 2011 r.

Dział Oceny
i Kwalifikacji Urządzeń

mgr inż. Andrzej Starnawski



PREZES ZARZĄDU
ZAKŁADU „TECHOM”

inż. Bogdan Tatarowski

